



Kurzbericht



Britzer Garten (Foto: Bernhard Huhn)

Britzer Garten

Anschrift

Sangerhauser Weg 1

12349 Berlin

Kontaktdaten

Tel.: 030 / 70090680

E-Mail: info@britzer-garten.de

Web: www.gruen-berlin.de/britzer-garten

Prüfergebnis

Der **Britzer Garten** wurde am 04. Juli 2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer

teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **November 2018 bis Oktober 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Es wurden der Außenbereich Britzer Garten, die Öffentlichen WC´s, die Parkeisenbahn mit 4 Bahnhöfen (Zustiegsmöglichkeiten) sowie das Restaurant Britzer Seeterrassen und das Italo Bistro erfasst.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.



Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
Teilergebnisse: Britzer Garten					
Parkplatz Mohriner Allee	✓	✓	✓	✓	
Eingang Mohriner Allee	✓	✓	✓	✓	
Eingang Buckower Damm	✓	✓	✓	✓	
Kassenautomat /elektr. Einlass	✓	✓	✓	✓	
Kassenhäuser an beiden Eingängen (baugleich)	✓	-	-	-	Bewegungsflächen kleiner als 120 cm x 120 cm, Höhe der Kasse 101 cm
Hauptwege	✓	✓	✓	✓	
Gartenbereiche / Seitenwege	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC Buckower Damm	✓	-	-	-	Waschbecken nicht unterfahrbar
Öffentliches WC Freilandlabor	✓	✓	✓	✓	
Teilergebnisse: Restaurant Britzer Seeterrassen					
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Rampe zum Restaurant	✓	✓	✓	✓	
Restaurant	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC im Restaurant	✓	-	-	-	Bewegungsflächen meist kleiner als 120 cm x 120 cm, WC von rechts nicht anfahrbar



<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
<u>Teilergebnisse: Italo-Bistro am Kalenderplatz</u>					
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Italo Bistro	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC im Bistro	✓	✓	✓	-	Bewegungsfläche vor dem WC und Waschbecken kleiner als 150 cm x 150 cm, WC von rechts nicht anfahrbar
<u>Teilergebnisse: Parkeisenbahn (Britzer Museumsbahn)</u>					
Rampe zum Bahnsteig Buckower Damm	✓	-	-	-	8 % Längsneigung, Bewegungsfläche am Ende der Rampe kleiner als 120 cm x 120 cm
Bahnhof Buckower Damm	✓	-	-	-	Bewegungsfläche entlang des Bahnsteigs 100 cm
Nebenweg zum Bahnhof Heidehof	-	-	-	-	Wegbreite 60 cm, nicht leicht begeh- und befahrbar
Bahnhof Heidehof	✓	-	-	-	Bewegungsfläche entlang des Bahnsteigs 100 cm, Zugang nicht leicht begeh- und befahrbar
Zugang zu den Bahnhöfen Rosengarten und Kalenderplatz	✓	✓	✓	✓	
Bahnhof Rosengarten	✓	-	-	-	Bewegungsfläche entlang des Bahnsteigs 200 cm







 					Bemerkungen
Bahnhof Kalenderplatz	✓	-	-	-	Bewegungsfläche entlang des Bahnsteigs 200 cm
Fahrzeuggebundene Klapprampe am Rollstuhlwagon	-	-	-	-	20 % Steigung auf einer Länge von 180 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein allgemeiner Parkplatz an der Mohriner Allee vorhanden. Es gibt fünf gekennzeichnete Stellflächen für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm, Entfernung zum Eingang: 50 m).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begehbaren und befahrbaren Weg zum Eingang.
- Die Eingänge Buckower Damm und Mohriner Allee sind stufen- und schwellenlos erreichbar. Die Kassenhäuschen sind baugleich, der jeweilige Kassentresen ist 101 cm



hoch. Die Durchgangsbreite zum Park beträgt 112 cm. Eine Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen ist nicht vorhanden.

- Die Außenwege durch den Britzer Garten sind von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar. Die Wege haben eine max. Längsneigung von bis zu 4 %. Es gibt auf den Wegen streckenweise Gleisübergänge mit je einer 2 cm hohen Schwelle.
- Türen sind mindestens 90 cm breit (Ausnahme: Eingangstür Italo Bistro mit 88 cm).
- Der Zugang zum Restaurant Britzer Seeterrassen erfolgt über eine 10 Meter lange Rampe mit 4 % max. Längsneigung und einer Laufbreite von 170 cm. Alternativ sind 3 Stufen ohne Handlauf vorhanden.
- Die Türen zum Restaurant und zum Bistro öffnen automatisch.
- Es sind in beiden Speiseräumen unterfahrbare Tische vorhanden.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Räume des Restaurants / Bistros sind ebenerdig oder über Rampe erreichbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhlverleih am Eingang Sangerhauser Weg, Wegeplan „Walk´n´roll“ mit Routen und Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten.

Parkeisenbahn mit Rollstuhl-Waggon

- Im Rollstuhl-Waggon sind Stellplätze für zwei Rollstühle vorhanden. Die Bewegungsfläche je Stellfläche beträgt 130 cm x 230 cm. Der Zugang erfolgt über eine 180 cm lange Rampe mit 20 % max. Längsneigung und einer Laufbreite von 80 cm.
- Die Zugänge zu den Bahnsteigen Rosengarten und Kalenderplatz sind von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar, die Zugänge zu Buckower Damm und Heidehof nicht (Rasen, Rindenmulch-Fläche).
- Am Bahnsteig Buckower Damm ist als Zugang eine 2 m lange Rampe mit einer max. Längsneigung von 8 % vorhanden.
- Sitzgelegenheiten sind an allen Bahnsteigen verfügbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Buckower Damm)

- Die Bewegungsflächen betragen
 - vor / hinter der Tür, vor dem Waschbecken und dem WC 150 cm x 150 cm,
 - links neben dem WC 110 cm x 70 cm, rechts 80 cm x 70 cm.
- Am WC sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.



- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar. Spiegel und Alarmauslöser sind nicht vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Freilandlabor)

- Die Bewegungsflächen betragen
 - vor / hinter der Tür, vor dem Waschbecken und dem WC 150 cm x 150 cm,
 - links und rechts neben dem WC 100 cm x 70 cm.
- Am WC sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Knopf als Alarmauslöser vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Restaurant Britzer Seeterrassen

- Die Bewegungsflächen betragen
 - vor / hinter der Tür 120 cm x 120 cm,
 - vor dem Waschbecken und dem WC 135 cm x 100 cm,
 - links neben dem WC 105 cm x 70 cm, von rechts ist das WC nicht anfahrbar.
- Beidseitig am WC sind Haltegriffe vorhanden, der linke ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Eine Schnur ist als Alarmauslöser vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Italo Bistro am Kalenderplatz

- Die Bewegungsflächen betragen
 - vor / hinter der Tür 150 cm x 150 cm,
 - vor dem Waschbecken und dem WC 150 cm x 130 cm,
 - links neben dem WC 135 cm x 70 cm, rechts 45 cm x 70 cm,
- Am WC sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Restaurant Britzer Seeterrassen und im Italo Bistro sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung**“. Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Die Eingänge Buckower Damm und Mohriner Allee sind visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktile wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen versehen.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Bedienelemente sind in den Gebäuden taktile erfassbar und fast überall visuell kontrastreich gestaltet.



- Gehbahnen sind teilweise mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet sowie visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt. Die Wände oder andere bauliche Elemente können teilweise als Orientierung genutzt werden.
- Fast überall sind die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche hell und blendfrei ausgeleuchtet (Ausnahmen: Außenbereiche abseits der Hauptwege).
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind taktil erfassbar (Relief- oder Prismenschrift) und in Brailleschrift verfügbar.
- Die Außenwege durch den Britzer Garten haben teilweise taktil erfassbare und visuell kontrastreiche Gehwegbegrenzungen.
- Auf Außenwegen fungieren Bodenwellen als taktile Aufmerksamkeitselemente (z.B. an Gleisübergängen auf den Parkwegen).
- Die Türen zum Restaurant Britzer Seeterrassen und zum Italo Bistro öffnen automatisch.
- Der Zugang zum Restaurant erfolgt über 3 kontrastarme Stufen ohne Handlauf über die Terrasse. Alternativ ist eine Rampe vorhanden.
- Im Restaurant und im Italo Bistro sind Speisekarten in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift vorhanden, jedoch nicht in Großschrift.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: virtueller Spaziergang auf dem Portal „Berlin für Blinde“ (Informationen mit Vorlesefunktion)
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.



- Das Ziel der Wege ist in Sichtweite oder es ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache oder als fotorealistic Darstellung.
- In den Speiseräumen ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden, die Speisen werden sichtbar präsentiert.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.