

## BTI Brandenburger Tor

Pariser Platz südliches  
Torhaus  
10117 Berlin

Tel: +49 30 25 00 23 33  
Fax:

hallo@visitBerlin.de  
<https://www.visitberlin.de/de/berlin-tourist-info-im-brandenburger-tor>

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 5. September 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

### Teilbereiche (für Angebotsbogen)

#### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Weg außen](#), [Stufen am Eingang](#), [Beschilderung](#)

#### Kundenraum

Zugehörige Modulbögen: [Kundenraum](#)

#### Schalter/Informationscounter

Zugehörige Modulbögen: [Informationscounter](#), [Kassencounter Souvenirs](#)

#### Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

### Eingangsbereich



BTI Brandenburger  
Tor visitBerlin, Foto:  
Andreas Schwarz



BTI Brandenburger  
Tor



## Auffahrschienen

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

## Schalter/Tresen/Kasse

### Informationscounter



### Informationscounter

---

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

## Kassencounter Souvenirs



Kassencounter  
Souvenirs



Kassencounter  
Souvenirs

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

## Kundenraum



Kundenraum



Kundenraum

## Tür

Größe des Raumes - Breite: 4 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 4 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Informations- und Verkaufsstände.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

## Technische Hilfsmittel



Auffahrschienen im  
Eingangsbereich

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Zur Überwindung der beiden Stufen im Eingangsbereich werden bei Bedarf Auffahrschienen angelegt (Längsneigung 6%, Länge 255 cm, Breite flexibel). Das Personal unterstützt bei der Nutzung der Auffahrschienen.

## Weg außen

---



Weg außen

---

Breite des Weges: 200 cm

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

## Stufen am Eingang

---



Aufeinanderfolgende Stufen im Eingangsbereich



Auffahrschienen

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwelle/Stufe: 20 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Es sind zwei Stufen im Eingangsbereich vorhanden (Tritthöhe: 9 cm und 20 cm). Zwischen den Stufen ist eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm vorhanden. Zur Überwindung der beiden Stufen werden bei Bedarf Auffahrschienen angelegt (Längsneigung 6%, Länge 255 cm, Breite flexibel).

## Beschilderung

---



Beschilderung



Beschilderung

---

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in fotorealistischer Darstellung verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.