

Bericht für den Gast



Außenansicht Berlin Tourist Info im Park Inn

Berlin Tourist Info im Park Inn

Anschrift

Berlin Tourist Info im Park Inn
Alexanderplatz 7
10178 Berlin

Kontaktdaten

Tel.: 030 / 250025
E-Mail: information@visitberlin.de
Web: <http://www.visitberlin.de/de/ort/berlin-tourist-info-im-park-inn-by-radisson-berlin-alexanderplatz>



Prüfergebnis

Die **Berlin Tourist Info im Park Inn** wurde am 26.01.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Mai 2017 bis April 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis







 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Eingang Park Inn Alexanderstraße	✓	-	-	-	Rotationstür
Eingang Park Inn Alexanderplatz	✓	-	-	-	Rotationstür
Kundenraum	✓	✓	✓	✓	
Schalter	✓	-	✓	-	Tresenhöhe: 120 cm; es gibt keine Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Die Berlin Tourist Info im Park Inn befindet sich in der Lobby des Hotels Park Inn Alexanderplatz.
- Die Berlin Tourist Info im Park Inn verfügt über keinen eigenen Parkplatz. Es können die Parkplätze vom Park Inn genutzt werden.
- Es gibt zwei Eingänge: über den Alexanderplatz und über die Alexanderstraße. Bei den Eingangstüren der jeweiligen Eingänge handelt es sich um Rotationstüren. Die Geschwindigkeit der Rotationstüren kann per Knopfdruck reguliert werden. Die lichte Durchgangsbreite der Rotationstüren beträgt mind. 160 cm und öffnet automatisch.
- Türen und Durchgänge sind mind. 100 cm (Ausnahme: Zuweg vom Eingang Alexanderplatz: 88 cm).
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar.
- Der Verkaufstresen mit Kassenbereich ist an der höchsten bzw. niedrigsten Stelle 120 cm hoch. Es gibt keine Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Im Kundenraum befindet sich ein Shop (hinter der Theke). Die schmalste Durchgangsbreite beträgt 150 cm.
- Es gibt kein hauseigenes WC. Es können die öffentlichen Toiletten vom Park Inn genutzt werden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) gibt es kein optisch deutlich wahrnehmbares Blitz- oder Blinksignal.
- Es gibt eine induktive Höranlage.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es sind Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel ist in Sichtweite.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.