

Restaurant Weinrot

Fasanenstr. 9-10
10623 Berlin

Tel: 030 311030
Fax: 030 31103333

info@hotel-savoy.com
www.weinrot-restaurant.com

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 20. November 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Restaurant Weinrot
im Hotel Savoy

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Keine Modulbögen vorhanden.

ÖPNV

Keine Modulbögen vorhanden.

Eingang Restaurant Weinrot

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Weinrot](#)

Eingang durch Lobby des Hotel Savoy

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Hotel Savoy](#), [Rezeption Savoy](#), [Lobby Savoy](#)

Gastraum

Zugehörige Modulbögen: [Restaurant Weinrot](#), [Salon Belvedere](#)

WC

Zugehörige Modulbögen: [Lobby Savoy](#), [Öffentliches WC im UG](#), [Treppe zu den WCs im UG](#)

Hilfsmittel etc.

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch](#)

Gestaltung

Zugehörige Modulbögen: [Mantelbogen visuell taktile Gestaltung](#)

Eingangsbereich

Eingangsbereich Weinrot



Eingang
Fasanenstraße

Eingangstür

Eingangstür Fasanenstr.

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 100 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Eingangsbereich Hotel Savoy



Hoteleingang



Hoteleingang

Eingangstür

Tür Hotel Savoy

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige


Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Rezeption Savoy



Rezeption Savoy

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 120 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 120 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Speiseraum

Restaurant Weinrot



Tür von Lobby ins
Restaurant



Gastraum
Restaurant Weinrot



Tisch und
Bestuhlung



Speisekarte

Tür

Tür vom Foyer des Savoy

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 168 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 560 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 38 Tisch/Tische.

Salon Belvedere



Salon Belvedere

Tür

Tür Salon von Lobby

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 155 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 346 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 9 Tisch/Tische.

Lobby Savoy



Lobby Hotel Savoy,
rechts Tür ins
Restaurant

Tür

Eingang Savoy

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 139 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.


Größe des Raumes - Breite: 12 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 10 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 135 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Öffentliches WC im UG



enger Flur vor
WC-Türen mit
Zigarettenautomat



Tür "Herren"



Tür "Damen"

Tür

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Treppe zu den WCs im UG



Treppe zu WCs

Vorhandene Schwellen/Stufen: 11

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.