

Bericht für den Gast



Lobby des Westin Grand

The Westin Grand Berlin

Anschrift Friedrichstraße 158–164
10117 Berlin

Kontaktdaten Tel.: 030 / 2027 0
E-Mail: info@westin-grand.com
Web: www.westingrandberlin.com

Prüfergebnis

Das **Westin Grand Berlin** wurde am 14. Juli 2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2016 bis Juni 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten

Erhoben, aber in der Bewertung nicht berücksichtigt wurde der Spabereich.

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.



In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Aufzüge	✓	✓	✓	-	Aufzuggröße 226 cm x 128 cm (Breite x Tiefe), oberste Höhe am Bedientableau 145 cm
Zimmer 322, 3. OG	✓	-	-	-	Türbreite 75 cm, WC links anfahrbar
Zimmer 422, 4. OG	✓	-	-	-	WC-Tiefe 61 cm, WC links anfahrbar
Foyer und Relish Bar, EG	✓	✓	✓	✓	
Relish Restaurant, EG	✓	✓	✓	✓	
Frühstücksraum, 1. OG	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung, EG	✓	-	-	-	Bewegungsfläche an der Tür 94 cm x 400 cm
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung, 1. OG	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen unter 150 cm x 150 cm
Salon unter den Linden + Friedrichstadt, 1. OG	✓	✓	✓	✓	
Club Diana, 1. OG	✓	✓	✓	✓	






<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>					Bemerkungen
Salon Meissen, 5. OG	✓	✓	✓	✓	
Spabereich	-	-	-	-	u.a. Türbreiten unter 70 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen hoteleigenen Parkplatz. Ein kostenpflichtiges Parkhaus ist in der Nähe. Über das Hotel erfolgt ein Parkservice. Der Ein- und Ausstieg kann unmittelbar am Hoteleingang erfolgen.
- Der Zugang zum Hotel erfolgt über eine Türschwelle von 1,5 cm Höhe.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume und Einrichtungen sind stufenlos (oder über eine Schwelle von max. 1 cm) bzw. mit Aufzügen erreichbar (Ausnahme der Spabereich, einer erhöhten Ebene im Foyer und einer Treppe im Restaurant zu weiteren Tischen).
- Alle Durchgänge und Türen sind mindestens 86 cm breit (Ausnahme im Spabereich und die Türen zum Bad in den Zimmern 322 + 422).



- Es gibt vier baugleiche Aufzüge, die vom EG in alle Etagen fahren. Die Kabinengröße der Aufzüge beträgt 226 cm x 128 cm (Breite x Tiefe). Die Türbreite beträgt 128 cm. Das Bedientableau ist in einer Höhe von 110 cm bis 145 cm angebracht. Ein weiterer Aufzug führt vom Spabereich in alle Etagen. Die Kabinengröße beträgt 140 cm x 110 cm (Breite x Tiefe). Die Türbreite beträgt 88 cm. Das Bedientableau ist in einer Höhe von 110 cm bis 140 cm angebracht.
- In Restaurant, Bar, Terrasse und Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Es gibt zwei barrierefrei konzipierte Zimmer. In diesen Zimmern sind die Bewegungsflächen vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z. B. Schränken) mind. 244 cm x 155 cm und auf einer Seite des Bettes mind. 150 cm x 250 cm.
- Die Betten sind in einer Höhe von 14 cm unterfahrbar.
- Pflegebetten sind nicht vorhanden.
- Ein Rollstuhl kann nicht zur Verfügung gestellt werden.

Sanitärräume

- In den Sanitärräumen betragen die Bewegungsflächen neben dem WC (Breite x Tiefe):
 - Zimmer 322: rechts keine Bewegungsfläche, links 150 cm x 70 cm;
 - Zimmer 422: rechts keine Bewegungsfläche, links 154 cm x 61 cm;
 - öffentl. WC für Menschen mit Behinderung 1. OG: rechts 120 cm x 72 cm , links keine Bewegungsfläche;
 - öffentl. WC für Menschen mit Behinderung EG: rechts 72 cm x 72 cm , links keine Bewegungsfläche.
- Es sind Haltegriffe vorhanden, an der anfahrbaren Seite des WCs ist der Haltegriff hochklappbar.
- Die Waschbecken sind unterfahrbar und die Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Duschen in den barrierefrei konzipierten Zimmern sind stufenlos begehbar, die Duschflächen betragen 162 cm x 224 cm. Es sind jeweils Haltegriffe angebracht und Duschstühle können zur Verfügung gestellt werden.
- Im Spabereich gibt es kein WC für Menschen mit Behinderung. Die Duschen sind bei den Damen über eine 1,5 cm und bei den Herren über eine 7 cm Schwelle begehbar.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- In den öffentlichen Bereichen erscheint bei einem akustischen Alarm kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.

Relish Restaurant, Relish Bar, Terrasse und Frühstücksraum

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Eine elektroakustische Beschallung ist abschalt- bzw. regelbar.

Zimmer 322 und Zimmer 422 (barrierefrei konzipierte Zimmer)

- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint ein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Außenweg hat eine taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Im Eingangsbereich sind Glastüren vorhanden. Diese sind mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet und öffnen automatisch.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Bei Treppen sind die Stufen nicht mit visuell kontrastierenden Kanten versehen. Handläufe sind an der Freitreppe und der weiterführenden Treppe zum Hotelgarten vorhanden.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Speisekarte des Restaurants bzw. der Bar ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer oder an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite, oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen. Die Speisen werden im Frühstücksraum sichtbar präsentiert (Buffet).
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.