

## abba Hotel Berlin

Lietzenburger Str. 89  
10719 Berlin

Tel: +49 30 88 71 860  
Fax: +49 30 88 00 78 51

berlin@abbahoteles.com  
<https://www.abbaberlinhotel.com/de/home.html>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 5. Oktober 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



© abba Hotel Berlin



Zimmeransicht ©  
abba Hotel Berlin

## Teilbereiche (für Angebotsbogen)

### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkhaus](#) , [Treppenhaus](#), [Aufzug](#), [2 Türen zwischen Parkhaus und Aufzug](#), [Tür zum Treppenhaus](#)

### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Hotel](#), [Weg außen vor dem Hoteleingang](#)

### Rezeption/Lobby

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Bartresen](#), [Lobby](#), [Barraum im Foyer](#)

### Zimmer 106

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 106](#), [Sanitärraum Zimmer 106](#), [Treppenhaus](#), [Aufzug](#), [Flur/Weg/Gang zu den Zimmern](#)

## Zimmer 121

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 121](#), [Sanitärraum Zimmer 121](#), [Treppenhaus](#), [Aufzug](#), [Flur/Weg/Gang zu den Zimmern](#)

## Restaurant/Frühstücksraum

Zugehörige Modulbögen: [Restaurant / Frühstücksraum im Hotel](#), [Kaffeeautomat im Restaurant / Frühstücksraum](#)

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG](#)

## Tagungsbereich

Zugehörige Modulbögen: [Tagungsräume z.B. Tagungsraum BACH](#), [Flur/Weg zwischen Tagungsbereich, WCs und Rezeption bzw. Restaurant](#), [Tür zum Tagungsbereich](#)

## Wellnessbereich

Zugehörige Modulbögen: [Sanitärraum im Saunabereich](#), [Fitnessraum im UG](#), [Spa](#), [Saunavorraum](#), [Jacuzzi im Spabereich](#), [Sauna](#), [Treppenhaus](#), [Aufzug](#), [Tür zum Wellnessbereich](#)

## Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

## Parkhaus



Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

## Eingangsbereich Hotel



Eingangsbereich



Eingangsbereich

---



Eingangstür neben  
der Rotationstür

---

## Eingangstür

### Eingangstür neben der großen Rotationstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 112 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Schalter/Tresen/Kasse

### Rezeption

---



---

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 118 cm hoch.

---

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 118 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Bartresen

---



Bar



alternative  
Sitzgelegenheiten

---

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 110 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Restaurant / Frühstücksraum im Hotel

---



Frühstücksraum



Restaurant /  
Frühstücksraum

---

## Tür 4

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 200 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 42 Tisch/Tische.

## Schlafraum

### Zimmer 121

---



Tür zum Schlafräum

## Zimmertür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 145 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 150 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 120 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 120 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 250 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 250 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 27 cm unterfahrbar.


Maximale Höhe der Matratze: 61 cm.

Breite des Bettes: 190 cm.

Anmerkungen für den Gast: Zimmer 221, 321, 421, 521 und 621 sind laut Betreiber baugleich.

## Zimmer 106

---



---

Tür zum Schlafräum

## Zimmertür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 150 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 88 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 120 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 250 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 250 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 27 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 63 cm.

Breite des Bettes: 190 cm.

Anmerkungen für den Gast: Zimmer 206, 306, 406, 506 und 606 sind laut Betreiber baugleich.

## Sanitärraum

### Sanitärraum im Saunabereich

---



WC im  
Saunabereich



Dusche im  
Saunabereich

---

### Tür zum Sanitärraum

## Tür zum Sauna Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 67 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

## WC

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 24 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 54 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 25 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 54 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 80 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 78 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 42 cm.

Es gibt keine Haltegriffe links vom WC.

Es gibt keine Haltegriffe rechts vom WC.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 80 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 78 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 21 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 87 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 83 cm.

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 100 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind nicht übereinander angebracht.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Sanitärraum Zimmer 121

---



Waschbecken



Sanitärraum

---

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 145 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 28 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 100 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 87 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 87 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 70 cm.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 145 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 79 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 150 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 100 cm.

Höhe der Duscharmatur: 90 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind nicht übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 57 cm.

Anmerkungen für den Gast: Zusätzlicher Vergrößerungsspiegel im Sitzen einsehbar.

## Sanitärraum Zimmer 106



Waschbecken und  
Dusche



WC



Bewegungsfläche  
vor der Sanitärtür

---

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 136 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 120 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 90 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 87 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 87 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 67 cm.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 145 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 150 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 87 cm.

Höhe der Duscharmatur: 90 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind nicht übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 53 cm.

## Raum

### Fitnessraum im UG



## Fitnessraum

---

### Tür

#### Tür zum Fitnessraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 172 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Spa



---

### Tür

#### Tür zum Spa

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 105 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Saunavorraum

---



Saunavorraum



---

## Tür

### Tür zum Saunaraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 93 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Lobby

---



---

## Tür 4

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 210 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Barraum im Foyer

---



Bar



Bar

---

### Tür 4

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 218 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

### Tagungsräume z.B. Tagungsraum BACH

---



### Tür

#### Tür zum Tagungsraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 150 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Im tagungsbereich gibt es 4 baugleiche Tagungsräume

## Jacuzzi im Spabereich

---



Jacuzzi



Dusche neben dem Jacuzzi

---

## Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Es gibt keine Hilfsmittel zum Einstieg.

Anmerkungen für den Gast: In den Jacuzzi gelangt man über 3 Stufen mit beidseitigen Handlauf. Neben dem Jacuzzi gibt es eine Dusche mit einer 4 cm hohen Schwelle.

## Sauna

---



### Tür

#### Saunatür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 57 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 90 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 80 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank - Breite: 95 cm.

Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank - Tiefe: 97 cm.

Es sind keine Haltegriffe vorhanden.

## Kaffeeautomat im Restaurant / Frühstücksraum

---



---

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Bedienelemente - höchste Stelle: 132 cm.

Höhe der Bedienelemente - niedrigste Stelle: 123 cm.

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG

---



---

### Tür zum WC für Menschen mit Behinderung

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

### WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 98 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 71 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 94 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 71 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm tief.

Der Toilettensitz ist 46 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 85 cm

Länge des linken Haltegriffs: 84 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 84 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 71 cm

## Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 79 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Wickeltisch für Kinder vorhanden

## Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Anmerkungen für den Gast: Auf Anfrage kann ein Pflegebett und/oder Rollstuhl organisiert werden.

## Weg außen vor dem Hoteingang

Breite des Weges: 250 cm

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

## Treppenhaus

---



---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 138

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

## Aufzug

---



Bedientableau



Aufzug



Aufzüge

---

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 88 cm

Kabinengröße innen - Breite: 108 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 200 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente / Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 115 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 88 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 100 cm

Anmerkungen für den Gast: es gibt zwei baugleiche Aufzüge nebeneinander

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur/Weg zwischen Tagungsbereich, WCs und Rezeption bzw. Restaurant

---



---

Länge (Flur/Weg/Gang): 21 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: zwischen Rezeption und WCs beträgt die Entfernung 20 m, zwischen Restaurant und WCs 10 m und zwischen Tagungsräumen und WCs ca. 10 m

### Flur/Weg/Gang zu den Zimmern

---



Länge (Flur/Weg/Gang): 33 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

## Tür

### 2 Türen zwischen Parkhaus und Aufzug

---



Tür zwischen  
Parkhaus und  
Aufzug



Tür zwischen  
Parkhaus und  
Aufzug

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 103 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

### Tür zum Treppenhaus

---



Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 106 cm

---

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Tür zum Wellnessbereich

---



Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Tür zum Tagungsbereich

---



Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.