

## Prüfbericht

# Hotel NH Berlin Treptow

## Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



## Prüfergebnis

Das **Hotel NH Berlin Treptow** wurde am 11.03.2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei**

**für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2015 bis Mai 2018** führen.

## Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ bedeutet u.a.:

- alle **Durchgänge/Türen** haben eine **Mindestbreite von 70 cm**
- alle **Räume** und Einrichtungen sind **stufenlos** zu erreichen

Der Betrieb erfüllt zahlreiche weitere Anforderungen ganz oder teilweise. Für einen ersten Überblick haben wir folgende Angaben für Sie zusammengestellt.

- alle **Durchgänge/Türen** haben eine **Mindestbreite** von **75 cm**
- alle **Räume** und Einrichtungen sind **stufenlos** zu erreichen
- die **Aufzugskabinen** haben eine Größe von **110 cm x 227 cm**
- die Bewegungsflächen weisen in den **Sanitärräumen** eine **Mindestgröße** von **140 cm x 130 cm** (Zimmer); mind. **80 cm x 110 cm** (öffentliches WC)
- in den **Sanitärräumen** beträgt die **Bewegungsfläche** links oder rechts neben dem WC mind. **90 cm x 55 cm** (Zimmer); mind. **80 cm x 54 cm** (öffentliches WC)
- in den **Sanitärräumen** sind **Haltegriffe vorhanden** und auf der Seite, die mit einem Rollstuhl angefahren werden kann, ist der Haltegriff **hochklappbar**
- in den barrierefrei konzipierten Zimmern ist die **Dusche stufenlos** erreichbar, die Duschfläche beträgt mind. **90 cm x 140 cm**, es ist ein **Duschstuhl** vorhanden und **Haltegriffe** sind angebracht

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Barrierefreiheit vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

## Überblick über das Prüfergebnis

Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien– **teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**. Der Eingang, die Rezeption, das Restaurant und die Hotelbar sowie die Tagungsräume erfüllen sogar die Qualitätskriterien– **barrierefrei für Menschen im Rollstuhl**. Auch wenn die anderen Teilbereiche formal nicht alle Qualitätsanforderungen erfüllen, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>						
<b>Teilergebnis: Parkplatz</b>		✓	-	✓	-	
<b>Teilergebnis: Eingang</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>Teilergebnis: Rezeption/ Lobby</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>Teilergebnis: Aufzug</b>		✓	✓	✓	-	
<b>Teilergebnis: Zimmer 411 und Zimmer 413</b>		✓	-	-	-	
<b>Teilergebnis: Restaurant Spreeblick</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>Teilergebnis: Hotelbar</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>Teilergebnis: Tagungsräume „Planetarium“ und „Kosmos“</b>		✓	✓	✓	✓	

Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w)		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Information für Allergiker						nur zur Information,

## Parkplatz (Hotel NH Berlin Treptow)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 							
<b>Teilergebnis: Parkplatz</b>			✓	-	✓	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist		<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Parkplatz</b>							<b>IST-Zustand</b>
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.		G2,R2	✓			✓	ja
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.		G2,R2	✓			✓	ja
Wie viele Parkplätze sind für Menschen mit Behinderung vorhanden?							2
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss als solcher gekennzeichnet sein.		G2,R2	-			-	nein
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestbreite von 350 cm haben. (Tol: 345 cm)		G2,R2	✓			✓	1000 cm
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestlänge von 500 cm haben. (Tol: 495 cm)		G2,R2	✓			✓	1000 cm
Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingang.							20 m

Weg vom Parkplatz zum Eingang					IST-Zustand
Die Länge des Weges beträgt:					60 m
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓			200 cm
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. (T: 145 cm) Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T: 118 cm) breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	200 cm
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓			keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm. (T: 78 cm)	G2		✓		keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm. (T: 88 cm)	R1, R2			✓	keine Gegenstände
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2, R2		✓		ja
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2, R2		✓		keine
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm. (T: 88 cm)	G2, R2		✓		keine

## Eingang (Hotel NH Berlin Treptow)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b>  </div>						
<b>Teilergebnis: Eingang</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Eingangstür – 2 baugleiche Automattüren hintereinander</b>						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Wie wird die Tür geöffnet?						ohne eigenen Kraftaufwand (Automattüren)
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				160 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			160 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	160 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			380 cm x 320 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓	380 cm x 320 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle

## Rezeption/ Lobby (Hotel NH Berlin Treptow)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 							
<b>Teilergebnis: Rezeption/ Lobby</b>			✓	✓	✓	✓	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist		<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Rezeption</b>							
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß.		G2		✓			500 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß.		R1,R2			✓	✓	500 cm x 300 cm
Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden. (T: 75 cm bis 85 cm)		G2,R2		✓		✓	115 cm, Alternative vorhanden
<b>Lobby</b>							
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				180 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)		G2		✓			180 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)		R1,R2			✓	✓	180 cm

## Aufzug (Hotel NH Berlin Treptow)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 						
<b>Teilergebnis: Aufzug</b>		✓	✓	✓	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Aufzug</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß	G2		✓			500 cm x 400 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	500 cm x 400 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 70 cm betragen.	G1	✓				92 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			92 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	92 cm
Die Kabinengröße muss mind. 110 cm x 140 cm betragen. (Tol. 108/138)	G2,R1, R2		✓	✓	✓	110 cm x 227 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			400 cm x 400 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓	400 cm x 400 cm

Die Bedienelemente müssen horizontal angeordnet sein.	R2				-	nein
<b>Technik</b>						
Wie wird ein abgehender Notruf im Aufzug bestätigt?						akustisch, z.B. Gegensprechanlage

## Zimmer 411 und 413 (Hotel NH Berlin Treptow)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit</b> geprüft         </div> 						
<b>Teilergebnis: Zimmer 411 und 413</b>		✓	-	-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Eingang zum Zimmer</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				93 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T: 78)	G2		✓			93 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T: 88)	R1,R2			✓	✓	93 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt	G2		✓			160 cm x 300 cm

mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)						
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	160 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			0 cm
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ohne eigenen Kraftaufwand
<b>Zimmer</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				120 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			120 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	120 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 120 cm x 120 cm sein. (T.118)	G2		✓			170 cm x 240 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 150 cm x 150 cm sein. (T.145)	R1,R2			✓	✓	170 cm x 240 cm
<b>Bett</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T.118)	G2		✓			120 cm x 400 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (T.145)	R1,R2			-	-	120 cm x 400 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links <b>oder</b> rechts neben dem Bett mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			links 86 cm x 280 cm rechts 220 cm x 180 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links <b>oder</b> rechts neben dem Bett mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	links 86 cm x 280 cm rechts 220 cm x 180 cm

Das Bett muss auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar sein.	R2				-	nein
Welches ist die maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Matratze?						49 cm
Gibt es ein höhenverstellbares Pflegebett?						nein
<b>Eingang zum Sanitärraum</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				75 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T. 78)	G2		-			75 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T.88)	R1,R2			-	-	75 cm
Der Eingang ist stufenlos	R1,R2			✓	✓	ja
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			0 cm
Die Tür schlägt <b>nicht</b> in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	Raumspartür/ Schiebetür
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			148 cm x 150 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	148 cm x 150 cm
<b>WC</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Bewegungsfläche links <b>oder</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Tol. 2 cm)	G2		-			links 90 cm x 55 cm rechts 15 cm x 55 cm
Die Bewegungsfläche links <b>und</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 90 cm x 55 cm rechts 15 cm x 55 cm

Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		✓			140 cm x 130 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	140 cm x 130 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						55 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.(Tol.+/-2 cm)	R2				-	52 cm
<b>Haltegriffe</b>						
<b>Haltegriff links</b>						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (T.+/- 2 cm)	R2				✓	28 cm (80 cm)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (T.+/- 5 cm)	R2				-	3 cm (58 cm)
<b>Haltegriff rechts</b>						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		-		-	nein
<b>Waschbecken</b>						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			140 cm x 130 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	140 cm x 130 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Tol.85 cm)	R2				✓	83 cm

Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	ja
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr unterfahrbar sein.	R2				✓	30 cm oder mehr
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
<b>Dusche</b>						
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 3 cm nicht überschreiten.	G2		✓			0 cm
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 2 cm nicht überschreiten.	R1,R2			✓	✓	0 cm
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		-			90 cm x 140 cm
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol. 145 x 145cm)	R1,R2			-	-	90 cm x 140 cm
Ein Duschstuhl/Duschsitz ist vorhanden bzw. kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.	G2,R2		✓		✓	ja
Haltegriffe müssen in der Dusche vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja, waagrecht
Haltegriffe müssen in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Haltegriffe über oder unterhalb der Duscharmatur angebracht wurden, können die Haltegriffe in einer Höhe zwischen 85 cm und 107 cm angebracht sein.	R2				-	83 cm
Die Duscharmatur muss in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Duscharmatur über oder unterhalb eines Haltegriffes angebracht wurde, darf die Höhe von 107 cm nicht überschritten werden.	R2				-	Duscharmatur in einer Höhe von 102 cm
<b>Technik</b>						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						ja, Knopf (in einer Höhe von 100 cm)

## Restaurant Spreeblick (Hotel NH Berlin Treptow)

<p>Barrierefreiheit geprüft</p>							
<b>Teilergebnis: Restaurant Spreeblick</b>			✓	✓	✓	✓	
<p><b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe</p> <p>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist</p>	<b>Stufe</b>	1	2	1	2		
<b>Speiseraum/Restaurant</b>						<b>IST-Zustand</b>	
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm	
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			90 cm	
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	90 cm	
<b>Tische / Sitzbereiche</b>						<b>IST-Zustand</b>	
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung?	G2,R2		✓		✓	19 Tische mit 58 Sitzen	

## Hotelbar (Hotel NH Berlin Treptow)

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div>  </div>						
<b>Teilergebnis: Hotelbar</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	1	2	1	2	
<b>Hotelbar</b>						
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			500 cm x 500 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	500 cm x 500 cm
Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden. (T: 75 cm bis 85 cm)	G2,R2		✓		✓	115 cm, Alternative voerhanden

## Tagungsräume „Planetarium“ und „Kosmos“ (Hotel NH Berlin Treptow)

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>						
<b>Teilergebnis: Tagungsräume „Planetarium“ und „Kosmos“ (beide Tagungsräume sind baugleich)</b>						
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist						
<b>Tür Tagungsraum</b>						<b>IST-Zustand</b>
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						mit eigenem Kraftaufwand
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				120 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			120 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	120 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			150 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	150 cm x 200 cm
<b>Tagungsraum</b>						<b>IST-Zustand</b>

Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				180 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			180 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	180 cm

### WC für Menschen mit Behinderung im EG (m/w) (Hotel NH Berlin Treptow)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 						
<b>Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w)</b>		✓	-	-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	1	2	1	2	
<b>Eingang zum Sanitärraum</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				85 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T. 78)	G2		✓			85 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T.88)	R1,R2			-	-	85 cm
Der Eingang ist stufenlos	R1,R2			✓	✓	ja

Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			0 cm
Die Tür schlägt <b>nicht</b> in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	Raumspartür/ Schiebetür
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			150 cm x 150 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	150 cm x 150 cm
<b>WC</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Bewegungsfläche links <b>oder</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Tol. 2 cm)	G2		-			links 80 cm x 54 cm
Die Bewegungsfläche links <b>und</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 80 cm x 54 cm rechts 30 cm x 54 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		-			114 cm x 110 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	114 cm x 110 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						54 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.(Tol.+/-2 cm)	R2				✓	49 cm
<b>Haltegriffe</b>						
<b>Haltegriff links</b>						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja

Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (T.+/- 2 cm)	R2				✓	33 cm (82 cm)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (T.+/- 5 cm)	R2				-	4 cm (58 cm)
<b>Haltegriff rechts</b>						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2					nicht anfahrbar
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz +/- 2 cm)	R2				✓	33 cm (82 cm)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				-	4 cm (58 cm)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen. (Toleranz +/- 2 cm)	R2				-	60 cm
<b>Waschbecken</b>						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			80 cm x 110 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	80 cm x 110 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Tol.85 cm)	R2				✓	83 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	ja
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2					Tiefe des Waschbeckens sehr gering
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
<b>Technik</b>						

Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						ja, Knopf in einer Höhe von 102 cm
---	--	--	--	--	--	------------------------------------

## Information für Allergiker

Allgemeine Angebote für Allergiker	
Gibt es Nichtraucherzonen?	der komplette Betrieb ist rauchfrei
Gibt es Informationen für Allergiker und Personen mit speziellem Ernährungsbedarf? (z.B. Infos über Restaurants oder Einkaufsmöglichkeiten etc.)	ja
Sind alle Mitarbeiter (inkl. Servicekräfte und Küchenpersonal) über die Ausrichtung des Betriebs auf Personen mit Allergien und Unverträglichkeiten informiert und berücksichtigen dies bei ihrer täglichen Arbeit?	ja
Sind Mitarbeiter für den Umgang mit Personen mit Allergien geschult?	nein
Können allergologisch und dermatologisch unbedenkliche Körperpflegeprodukte (z.B. duftstofffreie Seife, Shampoo, Crème) zur Verfügung gestellt werden?	nein
Steht eine Möglichkeit zur Verfügung, Medikamente kühl zu lagern (z.B. Minibar)?	ja

Angebote für Tierhaarallergiker	
Gibt es im Betrieb und dessen unmittelbarem Umfeld Tiere?	ja
Ist das Mitbringen von Tieren untersagt?	nein
Stehen haustierfreie Zimmer zur Verfügung?	ja

<b>Angebote für Pollenallergiker</b>	
Liegen stets aktuelle Information über den jahreszeitlichen Verlauf des Pollenfluges in der Region vor?	ja
Stehen (technische) Hilfsmittel für Pollenallergiker zur Verfügung (z.B. transportable Luftreinigungsgeräte, integrierte Lüftungsanlagen etc.)?	nein
Stehen für Schlafzimmer Pollengitter zur Verfügung?	nein

<b>Angebote für Hausstaubmilbenallergiker</b>	
Ist der Boden in zugänglichen Bereichen mit kurzflorigem Teppichboden ausgestattet?	ja
Wird der Boden täglich gesaugt?	ja
Werden Staubsauger mit HEPA-Filter verwendet?	nein
Ist der Boden in zugänglichen Bereichen mit glattem Bodenbelag ausgestattet?	ja
Wird der Boden täglich feucht gewischt?	ja
Sind allergenundurchlässige Schutzbezüge (Encasings) für Matratzen, Bettdecken und Kopfkissen vorhanden?	ja
Sind allergikergerechte Decken und Kopfkissen ohne Daunen vorhanden?	ja

<b>Ernährungsangebote</b>	
Können Angaben zu den Inhaltsstoffen der verwendeten Nahrungsmittel/ Mahlzeiten gemacht werden (auch auf Anfrage)?	ja
Besteht die Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen?	ja
Können auch außerhalb der vorgesehenen Essenszeiten Zwischenmahlzeiten serviert	ja

werden?	
Wird Biokost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird von Geschmacksverstärkern freie Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird glutenfreie Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird fruktosefreie Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird von Hauptallergenen freie Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird laktosefreie Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird vegetarische Kost angeboten?	ja, mind. 1 Hauptgericht auf der regulären Speisekarte
Wird vegane Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Gibt es weitere spezielle Kost? (z.B. nach religiösen oder kulturellen Aspekten: Halal, Hindu, kosher, etc.)	ja, auf Wunsch
Gibt es Angaben zu BE/KE?	ja, auf Nachfrage
Gibt es Angaben zum Alkoholgehalt der Speisen?	ja, auf Nachfrage
Gibt es Hinweise, dass das Personal bei Fragen zu Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten zur Verfügung steht?	ja, auf der Speisekarte
Gibt es sonstige Hinweise zu Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten?	ja, am Buffet

**Fotos:**



öffentliches WC