

Kurzbericht

Hotel NH Potsdamer Platz

Ausgabe für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen



Prüfergebnis

Das **Hotel NH Berlin Potsdamer Platz** wurde am 16.01.2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei

für Menschen mit Gehbehinderung
für Menschen mit Sehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2015 bis Mai 2018** führen.

Alle Teilbereiche, die von Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien– **teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung.**

Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs. Bitte entscheiden Sie selbst, ob dieser Betrieb für Sie geeignet ist.

Folgende Qualitätskriterien erfüllt der Betrieb:

- Bedienelemente weisen einen guten visuellen Kontrast auf und sind taktil erfassbar

Eingangsbereich

- der Eingangsbereich ist farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt
- der Eingangsbereich ist hell und blendfrei ausgeleuchtet
- der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar

Schalter/Tresen/Kasse

- der Schalter/Tresen/Kasse ist hell ausgeleuchtet

Flur/Weg/Gang

- der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet
- der Flur/Weg/Gang ist farblich kontrastierend gestaltet
- die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden
- es sind keine Hindernisse vorhanden, z.B. in den Weg ragende Gegenstände etc.

Schwelle/Stufe/Treppe

- bei Stufen bzw. Treppen sind mindestens die erste und letzte Stufe, auf der waagerechten und senkrechten Stufenfläche, mit einer kontrastierenden Kante versehen.

- es ist mindestens ein einseitiger Handlauf vorhanden
- die Handläufe sind am Anfang und am Ende der Treppenläufe mind. 30 cm waagrecht weitergeführt
- die Treppe sind hell und blendfrei ausgeleuchtet

Aufzug

- der Aufzug ist blendfrei ausgeleuchtet
- die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind taktil erfassbar
- im Aufzug wird die Halteposition durch Sprache angesagt oder die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar

Türen

- die Türen sind keine Karussell- oder Rotationstüren
- die Tür bzw. der Türrahmen sind farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt

Zimmer/Raum

- das Zimmer ist hell und blendfrei gestaltet
- es sind keine Hindernisse im Raum vorhanden, z.B. in den Raum ragende Gegenstände etc.
- Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenhunde etc.) dürfen mitgebracht werden

Beschilderung

- Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden
- zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund besteht ein guter hell-dunkel Kontrast

Zudem hat mindestens ein Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht.