

## Prüfbericht

# NH-Hotel Berlin am Alexanderplatz

## Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



## Prüfergebnis

Das **NH-Hotel Berlin am Alexanderplatz** wurde am 13.1.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei**

für Menschen mit Gehbehinderung (die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)

**teilweise barrierefrei**

für blinde Menschen



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2014 bis Juni 2017** führen.

## Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ bedeutet u.a.:

- alle Durchgänge haben eine **Mindestbreite von 70 cm**,
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe** (max. Höhe von 21 cm) zu erreichen

Der Betrieb erfüllt zahlreiche weitere Anforderungen ganz oder teilweise. Für einen ersten Überblick haben wir folgende Angaben für Sie zusammengestellt.

- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** zu erreichen
- die **Aufzugskabinen** haben eine Größe von **103 cm x 215 cm**
- die Bewegungsflächen weisen in den **Sanitärräumen** eine **Mindestgröße von 120 x 120 cm** auf
- in den **Sanitärräumen** beträgt die **Bewegungsfläche** links oder rechts (teilweise auch links und rechts) neben dem WC mind. **70 cm x 90 cm**,
- in den **Sanitärräumen** sind **Haltegriffe vorhanden** und auf der Seite, die mit einem Rollstuhl angefahren werden kann, ist der Haltegriff **hochklappbar**
- In den zwei barrierefrei konzipierten Zimmern ist die **Dusche stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe von 2 cm** erreichbar, die Duschfläche beträgt mind. **85 cm x 100 cm** und es ist **ein Duschstuhl** vorhanden

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebes eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebes.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

## Überblick über den Grad der Erfüllung der einzelnen Stufen

		Zu erfüllende Kriterien für die jeweilige Stufe	Erfüllte Kriterien	Erfüllungsgrad
	<b>Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 1)</b>	17	17	<b>100%</b>
	<b>Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 2)</b>	81	66	<b>81%</b>
	<b>Teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 1)</b>	65	34	<b>52%</b>
	<b>Barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 2)</b>	133	80	<b>60%</b>

## Überblick über das Prüfergebnis

Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien – **teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**. Der Eingang ins Gebäude sowie das WC für Menschen mit Behinderung im Lobbybereich erfüllen zudem die Qualitätskriterien – **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**. Die Zimmer 212 und 214 sind für Menschen mit Behinderung konzipiert. Auch wenn die Zimmer formal nicht alle Qualitätskriterien/Anforderungen erreichen, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre persönlichen Anforderungen** ausreicht.

Der **Tagungsbereich**, der **Wellnessbereich** und die **Sommerterrasse** wurden nicht erhoben und bewertet.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div>  </div>						
<b>Teilergebnis: Parken / Parkhaus</b>		✓	-	-	-	
<b>Teilergebnis: Eingang Gebäude</b>		✓	✓	-	-	
<b>Teilergebnis: Aufzüge / Lifte in die Etagen</b>		✓	-	-	-	
<b>Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im Erdgeschoß</b>		✓	✓	-	-	
<b>Teilergebnis: Zimmer 212</b>		✓	-	-	-	
<b>Teilergebnis: Zimmer 214</b>		✓	-	-	-	

<b>Teilergebnis: Frühstücksraum / Restaurant</b>			✓	✓	✓	✓	
✓ zeigt an, dass die Kriterien für den Teilbereich erfüllt werden	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
- zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe für den Teilbereich nicht erfüllt sind							

## Das Parkhaus des NH-Hotel am Alexanderplatz

Es gibt mehrere Möglichkeiten, in das Hotel/Restaurant zu gelangen. Mit dem PKW in die Tiefgarage und von dort durch mehrere Türen in die Lobby, mit dem PKW / Taxi vor den Haupteingang oder von der Landsberger Allee über eine Auffahrt/Rampe bzw. einen Aufgang mit mehreren Stufen bis zum Haupteingang. Die verschiedenen Möglichkeiten haben wir alternativ beschrieben und dargestellt.

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div>  </div>								
<b>Teilergebnis: Parken / Parkhaus</b>			✓	-	-	-		<b>Prüfnummer</b>
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			
✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird								
- zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist								

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für NH-Hotel-Alexanderplatz-Berlin 7/27**

Parkplatz / Parkhaus						IST-Zustand	102 Parkplatz
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	102.101
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	102.102
Wie viele Parkplätze sind für Menschen mit Behinderung vorhanden?						2	102.102
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss als solcher gekennzeichnet sein.	G2,R2		✓		✓	Erfolgt nachträglich	102.103
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestbreite von 350 cm haben.	G2,R2		-		-	231 cm	102.104
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestlänge von 500 cm haben.	G2,R2		✓		✓	500 cm	102.105
Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingang.						12 m	102.108
<b>Weg vom Parkplatz / Parkhaus zum Hauseingang</b>							<b>202 Treppe, Schwelle</b>
Der Eingang ist stufenlos bzw. hat maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2	✓	✓			1 Stufe mit 12 cm	202.101
Es dürfen keine Stufen vorhanden sein. Schwellen dürfen max. 2 cm hoch sein.	R1,R2			-	-	1 Stufe mit 12 cm	202.101
Alternativ kann man die Rampe zum Hauseingang benutzen. Diese ist stufenlos.							
<b>Rampe vom Parkhaus zum Hauseingang</b>							<b>203 Rampe</b>
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %.	R1,R2			-	-	7%	203.101
Die geringste nutzbare Laufbreite muss mind. 120 cm betragen.	G2,R1, R2		-	-	-	116 cm	203.102
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			150 cm x 150 cm	203.107
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			125 cm x 230 cm	203.108
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	150 cm x 150 cm	203.107

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für NH-Hotel-Alexanderplatz-Berlin 8/27**

Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			-	-	125 cm x 230 cm	203.108
<b>Tür 1 vom Parkhaus zum Hotel</b>							<b>206 Tür</b>
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	nein	206.101
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				88 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			88 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	88 cm	206.103
Wie wird die Tür geöffnet?						Ohne eigenen Kraftaufwand	206.104
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Keine Schwelle	206.108
<b>Tür 2 vom Parkhaus zum Hotel</b>							<b>206 Tür</b>
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	nein	206.101
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				76 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2			-		76 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2				-	76 cm	206.103
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand	206.104
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	150 cm x 170 cm	206.107
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Keine Schwelle	206.108
<b>Tür 3 vom Parkhaus zum Hotel</b>							<b>206 Tür</b>

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für NH-Hotel-Alexanderplatz-Berlin 9/27**

Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	nein	206.101
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				76 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		-			76 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			-	-	76 cm	206.103
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand	206.104
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	103 cm x 200 cm	206.107
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Keine Schwelle	206.108
<b>Weg vom Parkhaus (Tür 3) zur Hotellobby</b>							<b>205 Weg Innen</b>
Wie lang ist der Weg?						5 m	205.101
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				107 cm	205.102
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2			-	-	107 cm	205.102

## Der Haupteingang zum NH-Hotel am Alexanderplatz von der Landsberger Allee

Es gibt mehrere Möglichkeiten, in das Hotel/Restaurant zu gelangen. Mit dem PKW in die Tiefgarage und von dort durch mehrere Türen in die Lobby, mit dem PKW / Taxi vor den Haupteingang oder von der Landsberger Allee über eine Auffahrt/Rampe bzw. einen Aufgang mit mehreren Stufen bis zum Haupteingang. Die verschiedenen Möglichkeiten haben wir alternativ beschrieben und dargestellt.

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle. Der Eingang erfüllt bis auf eine Anforderung (Längsneigung der Rampe) alle Anforderungen für Rollstuhlfahrer Stufe 1 und 2.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div>  </div>							
<b>Teilergebnis: Eingang Gebäude Haupteingang Landsberger Allee</b>		✓	✓	-	-		<b>Prüfnummer</b>
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>Weg / Treppe zum Haupteingang</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>201 Weg Außen; 206 Tür</b>
Der Eingang ist stufenlos bzw. hat maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2	✓	✓			Ja, 6 Stufen von je ca. 13 cm mit Zwischenpodesten von 150 x 150 cm	201.104 206.108

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für NH-Hotel-Alexanderplatz-Berlin 11/27**

Der Eingang ist stufenlos. Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-		201.104
Alternativ kann man die Rampe zum Haupteingang benutzen. Diese ist stufenlos.	R1,R2						
<b>Rampe zum Haupteingang (Alternative)</b>							<b>203 Rampe</b>
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %.	R1,R2			-	-	8%	203.101
Die geringste nutzbare Laufbreite muss mind. 120 cm betragen.	G2,R1, R2	✓	✓	✓		500 cm	203.102
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2	✓				500 cm x 200 cm	203.107
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2	✓				500 cm x 350 cm	203.108
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	500 cm x 200 cm	203.107
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	500 cm x 350 cm	203.108
<b>Rotationstür (Haupteingang)</b>							<b>206 Tür</b>
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.				-	-	Ja, Rotationstür	206.101
<b>Alternative Tür (Haupteingang)</b>							<b>206 Tür</b>
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	Nein, keine Rotationstür	206.101
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				95 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			95 cm	206.103
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	95 cm	206.103
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	150 cm x 150 cm	206.107
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Keine Schwelle	206.108

Bemerkung: Alternative Tür kann nur von Innen geöffnet werden.							
<b>Lobby</b>							<b>109 Raum</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				220 cm	109.201
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			220 cm	109.201
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	220 cm	109.201

## Die Aufzüge in die Etagen

In die Etagen gelangt man über zwei baugleiche Aufzüge. Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

<b>Barrierefreiheit geprüft</b> 							
<b>Teilergebnis: Aufzüge / Lifte in die Etagen</b>		✓	-	-	-		<b>Prüfnummer</b>
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist							
<b>Aufzug/Lift</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>204 Lift</b>
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß	G2		✓			150 cm x 150 cm	204.103
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	150 cm x 150 cm	204.103

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für NH-Hotel-Alexanderplatz-Berlin 13/27**

Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	Ja	
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm	204.105
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 80 cm betragen.	G2		✓			90 cm	204.105
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	90 cm	204.105
Die Kabinengröße muss mind. 110 cm x 140 cm betragen.	G2,R1, R2		-	-	-	103 cm x 215 cm	204.106
<b>Bewegungsflächen</b>							
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß	G2		✓			150 cm x 150 cm	204.107
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	150 cm x 150 cm	204.107
Die Bedienelemente müssen horizontal angeordnet sein.	R2				-	nein	204.201
<b>Technik</b>							
Wie wird ein abgehender Notruf im Aufzug bestätigt?						akustisch	204.208

## Das WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im Erdgeschoß

Das WC für Menschen mit Behinderung (m/w) des NH-Hotels am Alexanderplatz über die Hotellobby gut zu erreichen.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 							
<b>Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im Erdgeschoß</b>		✓	✓	-	-		<b>Prüfnummer</b>
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>Eingang zum Sanitärraum</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>206 Tür, 108 Sanitärraum</b>
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm.	R1,R2			✓	✓	400 cm x 230 cm	206.107
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	Ja	206.108
Die Tür schlägt <b>nicht</b> in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	Ja	108.105
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						Ja	206.103
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				90 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			90 cm	206.103

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für NH-Hotel-Alexanderplatz-Berlin 15/27**

Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2		✓	✓	90 cm	206.103
<b>WC</b>						<b>108 Sanitärraum</b>
Die Bewegungsfläche links <b>oder</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe)	G2	✓			190 cm x 70 cm	108.203/204
Die Bewegungsfläche links <b>und</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2		✓	✓	links 190 cm x 70 cm	108.203
					rechts 190 cm x 70 cm	108.204
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.					70 cm	108.202
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.	R2			-	51 cm	108.206
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	G2	✓			160 cm x 130 cm	108.205
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	R1,R2			-	160 cm x 130 cm	108.205
<b>Haltegriffe</b>						
<b>Haltegriff links</b>						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2	✓		✓	vorhanden	108.207
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2	✓		✓	vorhanden	108.210
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2			✓	37 cm (88 cm)	108.208 (.206)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2			-	-10 cm (60 cm)	108.209 (.202)
<b>Haltegriff rechts</b>						

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für NH-Hotel-Alexanderplatz-Berlin 16/27**

Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.211
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.214
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				✓	37 cm (88 cm)	108.212 (.206)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				-	-10 cm (60 cm)	108.213 (.202)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2				✓	67 cm	108.215
<b>Waschbecken</b>							
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			160 cm x 130 cm	108.301
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2				-	160 cm x 130 cm	108.301
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein.	R2				✓	78 cm	108.302
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓		108.303
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				-	Weniger als 30 cm	108.303
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.304
<b>Technik</b>							
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						Ja, Schnur (in einer Höhe von 42 cm)	108.601

## Zimmer 212 für Menschen mit Behinderung

Das Zimmer 212 ist für Menschen mit Behinderung konzipiert und ist über die Hotellobby und die Aufzüge gut zu erreichen.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b>  </div>							
<b>Teilergebnis: Zimmer 212</b>		✓	-	-	-		<b>Prüfnummer</b>
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>Eingang zum Zimmer</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>206 Tür</b>
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			-	-	110 cm x 250 cm	206.107
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	Ja	206.108
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						Ja	206.103
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				90 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			90 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	90 cm	206.103
<b>Zimmer/Raum</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>107 Zimmer, FeWo</b>

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für NH-Hotel-Alexanderplatz-Berlin 18/27**

Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				80 cm	107.208
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			80 cm	107.208
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			-	-	80 cm	107.208
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 120 cm x 120 cm sein.	G2		-			84 cm x 250 cm	107.207
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 150 cm x 150 cm sein.	R1,R2			-	-	84 cm x 250 cm	107.207
<b>Zimmer/Raum - Bett</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>107 Zimmer, FeWo</b>
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			84 cm x 250 cm	107.301
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	84 cm x 250 cm	107.301
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			Links 75 x 170 cm Rechts 170 x 200 cm	107.302/303
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	Links 75 x 170 cm Rechts 170 x 200 cm	107.302/303
Das Bett muss auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	15 cm	107.304
Welches ist die maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Matratze?						59 cm	107.305
Gibt es ein höhenverstellbares Pflegebett?						nein	107.306
<b>Eingang zum Sanitärraum</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>206 Tür, 108 Sanitärraum</b>
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt	R1,R2			-	-	118 cm x 120 cm	206.107

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für NH-Hotel-Alexanderplatz-Berlin 19/27**

mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)							
Der Eingang ist stufenlos	R1,R2			✓	✓	Ja	206.108
Die Tür schlägt <b>nicht</b> in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	Ja, Schiebetür	108.105
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja	206.103
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				80 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			80 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			-	-	80 cm	206.103
<b>WC</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>108 Sanitärraum</b>
Die Bewegungsfläche links <b>oder</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			90 cm x 70 cm	108.203/204
Die Bewegungsfläche links <b>und</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 90 cm x 70 cm rechts 74 cm x 70 cm	108.203 108.204
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	G2		✓			120 cm x 220 cm	108.205
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	R1,R2			-	-	120 cm x 220 cm	108.205
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						70 cm	108.202
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.	R2				✓	48 cm	108.206
<b>Haltegriffe</b>							
<b>Haltegriff links</b>							

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für NH-Hotel-Alexanderplatz-Berlin 20/27**

Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.207
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.210
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				-	41 cm (89 cm)	108.208 (.206)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				✓	14 cm (84 cm)	108.209 (.202)
<b>Haltegriff rechts</b>							
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.211
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.214
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				-	41 cm (89 cm)	108.212 (.206)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				✓	14 cm (84 cm)	108.213 (.202)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2				-	57 cm	108.215
<b>Waschbecken</b>							
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			150 cm x 200 cm	108.301
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			✓	✓	150 cm x 200 cm	108.301
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein.	R2				✓	80 cm	108.302
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	unterfahrbar	108.303
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				-	Weniger als 30 cm	108.303
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.304

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für NH-Hotel-Alexanderplatz-Berlin 21/27**

Dusche						
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 3 cm nicht überschreiten.	G2		✓			Ja, stufenlos 108.401
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 2 cm nicht überschreiten.	R1,R2			✓	✓	Ja, stufenlos 108.401
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			85 cm x 100 cm 108.402
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	85 cm x 100 cm 108.402
Ein Duschstuhl/Duschsitz ist vorhanden bzw. kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.	G2,R2		✓		✓	ja 108.403
Haltgriffe müssen in der Dusche vorhanden sein.	G2,R2		-		-	Keine Haltegriffe vorhanden 108.404
Haltegriffe müssen in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Haltegriffe über oder unterhalb der Duscharmatur angebracht wurden, können die Haltegriffe in einer Höhe zwischen 85 cm und 107 cm angebracht sein.	R2				-	Keine Haltegriffe vorhanden 108.404
Die Duscharmatur muss in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Duscharmatur über oder unterhalb eines Haltegriffes angebracht wurde, darf die Höhe von 107 cm nicht überschritten werden.	R2				-	83 cm 108.405
Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						Ja, Schnur (in einer Höhe von 55 cm) Ja, Knopf (in einer Höhe von 80 cm) 108.601

## Zimmer 214 für Menschen mit Behinderung

Das Zimmer 214 für Menschen mit Behinderung konzipiert und über die Hotellobby und die Aufzüge gut zu erreichen.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>							
<b>Teilergebnis: Zimmer 214</b>		✓	-	-	-		<b>Prüfnummer</b>
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>Eingang zum Zimmer</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>206 Tür</b>
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			-	-	110 cm x 250 cm	206.107
Der Eingang ist stufenlos	R1,R2			✓	✓	Ja	206.108
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						Ja	206.103
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				90 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			90 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	90 cm	206.103
<b>Zimmer/Raum</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>107 Zimmer, FeWo</b>

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für NH-Hotel-Alexanderplatz-Berlin 23/27**

Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				80 cm	107.208
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			80 cm	107.208
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			-	-	80 cm	107.208
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 120 cm x 120 cm sein.	G2		-			84 cm x 250 cm	107.207
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 150 cm x 150 cm sein.	R1,R2			-	-	84 cm x 250 cm	107.207
<b>Zimmer/Raum - Bett</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>107 Zimmer, FeWo</b>
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			84 cm x 250 cm	107.301
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	84 cm x 250 cm	107.301
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			Links 75 x 170 cm Rechts 170 x 200 cm	107.302/303
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	Links 75 x 170 cm Rechts 170 x 200 cm	107.302/303
Das Bett muss auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	15 cm	107.304
Welches ist die maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Matratze?						59 cm	107.305
Gibt es ein höhenverstellbares Pflegebett?						nein	107.306
<b>Eingang zum Sanitärraum</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>206 Tür; 108 Sanitärraum</b>
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt	R1,R2			-	-	118 cm x 120 cm	206.107

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für NH-Hotel-Alexanderplatz-Berlin 24/27**

mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)							
Der Eingang ist stufenlos	R1,R2			✓	✓	Ja	206.108
Die Tür schlägt <b>nicht</b> in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	Ja, Schiebetür	108.105
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja	206.103
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				80 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			80 cm	206.103
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			-	-	80 cm	206.103
<b>WC</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>108 Sanitärraum</b>
Die Bewegungsfläche links <b>oder</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			90 cm x 70 cm	108.203/204
Die Bewegungsfläche links <b>und</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 74 cm x 70 cm rechts 90 cm x 70 cm	108.203 108.204
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	G2		✓			120 cm x 220 cm	108.205
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	R1,R2			-	-	120 cm x 220 cm	108.205
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						70 cm	108.202
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.	R2				✓	48 cm	108.206
<b>Haltegriffe</b>							
<b>Haltegriff links</b>							

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für NH-Hotel-Alexanderplatz-Berlin 25/27**

Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.207
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.210
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				-	41 cm (89 cm)	108.208 (.206)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				✓	14 cm (84 cm)	108.209 (.202)
<b>Haltegriff rechts</b>							
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.211
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.214
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				-	41 cm (89 cm)	108.212 (.206)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				✓	14 cm (84 cm)	108.213 (.202)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2				-	57 cm	108.215
<b>Waschbecken</b>							
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			120 cm x 220 cm	108.301
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2				-	120 cm x 220 cm	108.301
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein.	R2				✓	80 cm	108.302
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	unterfahrbar	108.303
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				-	Weniger als 30 cm	108.303

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für NH-Hotel-Alexanderplatz-Berlin 26/27**

Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden	108.304
<b>Dusche</b>							
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 3 cm nicht überschreiten.	G2		✓			Ja, stufenlos	108.401
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 2 cm nicht überschreiten.	R1,R2			✓	✓	Ja, stufenlos	108.401
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			74 cm x 100 cm	108.402
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	74 cm x 100 cm	108.402
Ein Duschstuhl/Duschsitz ist vorhanden bzw. kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.	G2,R2		✓		✓	ja	108.403
Haltgriffe müssen in der Dusche vorhanden sein.	G2,R2		-		-	Keine Haltgriffe vorhanden	108.404
Haltgriffe müssen in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Haltgriffe über oder unterhalb der Duscharmatur angebracht wurden, können die Haltgriffe in einer Höhe zwischen 85 cm und 107 cm angebracht sein.	R2				-	Keine Haltgriffe vorhanden	108.404
Die Duscharmatur muss in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Duscharmatur über oder unterhalb eines Haltgriffes angebracht wurde, darf die Höhe von 107 cm nicht überschritten werden.	R2				-	82 cm	108.405
<b>Technik</b>							
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						Ja, Schnur (in einer Höhe von 48 cm) Ja, Knopf (in einer Höhe von 77 cm)	108.601

## Frühstücksraum / Restaurant

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 							
<b>Teilergebnis: Frühstücksraum / Restaurant</b>							
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>Eingang zum Restaurant/Speiseraum (Aufenthaltsbereich)</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>206 Tür</b>
Der Eingang ist stufenlos	R1,R2			✓	✓	Ja	206.108
<b>Restaurant/Speiseraum</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>106 Speiseraum</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				144 cm	106.201
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			144 cm	106.201
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	144 cm	106.201
<b>Tische / Sitzbereiche</b>						<b>IST-Zustand</b>	<b>106 Speiseraum</b>
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung?	G2,R2		✓		✓	56 Tische mit 150 Sitzen	106.401