

Pa-1478-2016 Hotel am Steinplatz Detailbericht

Steinplatz 4
10623 Berlin

Tel: 0305544440
Fax:

contact.steinplatz@hotelsteinplatz.com
www.hotelsteinplatz.com

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 9. November 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Hotel am Steinplatz,
Foyer

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Eingangsbereich Hotel am Steinplatz

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Stufen vor dem Haupteingang](#), [Rampe vor Haupteingang](#)

Foyer und Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Eingang mit Rezeption](#), [Foyer](#)

Restaurant/Frühstücksraum

Zugehörige Modulbögen: [Frühstücksraum/Restaurant](#)

Öffentliches WC im Foyer

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC im Foyer](#)

Barrierefreies Zimmer 219 im 2.OG

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 219](#), [Sanitärraum 219](#), [Aufzug \(Version 2.0\)](#), [Flur/Weg/Gang innen 2.OG](#)

Bar am Steinplatz

Zugehörige Modulbögen: [Bar am Steinplatz](#), [Tür vom Foyer in die Bar](#)

Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Eingangsbereich



Eingangstür

Eingangstür Hotel

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Rezeption



Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 117 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 117 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Speiseraum (Version 2.0.)

Frühstücksraum/Restaurant



Zugang vom Foyer



Tür vom Foyer



Restaurant



Durchgang von Bar

Tür

Tür vom Foyer

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 112 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 112 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 16 Tisch/Tische.

Bar am Steinplatz



Tür

Tür vom Frühstücksraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 150 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 130 cm.


Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Zimmer 219





Eingeschränkte
Bewegungsflächen



Eingeschränkte
Bewegungsflächen



Digitaler Türspion
& Türriegel in zwei
Höhen

Tür zum Schlafräum

Tür 219

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 70 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 85 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 40 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 140 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 120 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 140 cm.

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 55 cm.

Breite des Bettes: 90 cm.

Sanitärraum 219



raumhohe
Spiegelfläche (links)



Tür zum Sanitärraum

Tür zum Bad 219

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 34 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 23 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 24 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 90 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 67 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 88 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 150 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 90 cm.


Haltegriff und Duscharmatur sind nicht übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 65 cm.

Raum (Version 2.0.)

Eingang mit Rezeption



Rezeption



Rezeption

Tür (Version 2.0.)

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 7 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 185 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Foyer



Tür

Schiebetür Foyer

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 170 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 5,50 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 10 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 120 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Verbindungsraum zw. Eingang, Rezeption, Bar, Frühstücksraum, Konferenz und Aufzügen

Öffentliches WC im Foyer



Tür zum Behinderten WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 115 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 80 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 25 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 50 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm tief.

Der Toilettensitz ist 50 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 84 cm

Länge des linken Haltegriffs: 60 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 60 cm

Der rechte Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 76 cm

Anmerkungen zum WC: nur von links anfahrbar

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 115 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen nicht einsehbar.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollator

Stufen vor dem Haupteingang



Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Rampe vor Haupteingang



Maximale Längsneigung der Rampe: 5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 90 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 10 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Länge der Zwischenpodeste: 100 cm

Es gibt einseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende waagrecht weiterführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Anmerkungen für den Gast: Rampe verläuft kurvig

Aufzug (Version 2.0)



Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 99 cm

Kabinengröße innen - Breite: 107 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 207 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente / Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 85 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 120 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 75 cm

Anmerkungen für den Gast: Etage wird mit Zimmerkarte freigeschaltet

Flur/Weg/Gang innen 2.OG



Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Tür vom Foyer in die Bar



Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 72 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 80 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 90 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.