



# Bericht für den Gast



ibis Berlin City West, Außenansicht (Bildrechte: Accor)

## ibis Berlin City West

### Kontaktdaten

Brandenburgische Str. 11

10713 Berlin

Tel.: 030 / 862020

E-Mail: [H3751@accor.com](mailto:H3751@accor.com)

Web: [www.accorhotels.com/de/hotel-3751-ibis-berlin-city-west/index.shtml](http://www.accorhotels.com/de/hotel-3751-ibis-berlin-city-west/index.shtml)



# Prüfergebnis

Das Hotel **ibis Berlin City West** wurde am 27.04.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

**teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2018 bis Mai 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

**Menschen mit Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-fuer-alle.de](http://www.reisen-fuer-alle.de).

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis






					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
<b>Parken</b>	✓	✓	✓	-	Flurbreite zwischen Parkplatz (Tiefgarage) und Aufzug: 120 cm
<b>Eingang</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Foyer/Lobby</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Rezeption</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Aufzug</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Zimmer 515</b>	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsfläche vor immobilen Einrichtungsgegenständen: 100 cm x 150 cm; kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Badtür: 150 cm x 91 cm
<b>Zimmer 524</b>	✓	✓	✓	-	u.a. kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm
<b>Speiseraum/Frühstücksraum</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Öffentliches WC (EG)</b>	✓	✓	✓	-	u.a. Bewegungsfläche links neben dem WC 20 cm x 70 cm; rechts 125 cm x 70 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-fuer-alle.de](http://www.reisen-fuer-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung in der Tiefgarage (Stellplatzgröße: 350 cm x 550 cm) in ca. 20 m Entfernung zum Eingangsbereich zur Verfügung.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 108 cm x 207 cm groß. Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.
- Der Rezeptionstresen ist an der höchsten Stelle 113 cm, an der niedrigsten 75 cm hoch. Es sind alternative Kommunikationsmöglichkeiten im Sitzen vorhanden.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Im Restaurant sind unterfahrbare Tische vorhanden.

## Zimmer Nr. 515, Doppelbettzimmer

- Die Bewegungsflächen im Schlafraum betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen mindestens 100 cm x 150 cm sowie links neben dem Bett 180 cm x 170 cm und rechts 80 cm x 170 cm.
- Das Bett ist nicht in einer Höhe von 15 cm unterfahrbar.
- Die Betthöhe einschl. Matratze beträgt 60 cm.



- Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Badtür beträgt 150 cm x 91 cm.
- Die Bewegungsfläche links neben dem WC beträgt 90 cm x 70 cm, rechts 30 cm x 70 cm, vor dem WC bzw. Waschbecken 150 cm x 150 cm.
- Ein Duschstuhl und Haltegriffe in der Dusche sind vorhanden.
- Die Dusche ist stufenlos. Die Duschfläche ist 150 cm x 150 cm groß.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **Zimmer Nr. 524, Doppelbettzimmer**

- Die Bewegungsflächen im Schlafraum betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen mindestens 150 cm x 150 cm sowie links neben dem Bett 150 cm x 160 und rechts 40 cm x 170 cm.
- Das Bett ist nicht in einer Höhe von 15 cm unterfahrbar.
- Die Betthöhe einschl. Matratze beträgt 60 cm.
- Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Badtür beträgt 125 cm x 150 cm.
- Die Bewegungsfläche links neben dem WC beträgt 30 cm x 70 cm, rechts 140 cm x 70 cm, vor dem WC bzw. Waschbecken 150 cm x 125.
- Es sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe am WC vorhanden.
- Die Dusche ist stufenlos. Die Duschfläche ist 125 cm x 125 cm groß.
- Ein Duschstuhl und Haltegriffe in der Dusche sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Sitzen einsehbar.

# **Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen**

## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) gibt es im kein optisch deutlich wahrnehmbares Blitz- oder Blinksignal.



- Eine induktive Höranlage ist nicht vorhanden.
- In den Aufzügen wird ein abgehender Notruf akustisch, aber nicht optisch bestätigt.
- Es steht ein WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes verfügbar.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- Im Speiseraum sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Haupteingang ist weder visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt noch durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Im Innen- und Außenbereich ist kein durchgängiges Leitsystem (z.B. Bodenindikatoren) vorhanden.
- Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall taktil erfassbar.
- Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind fast überall visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Die Wände oder andere bauliche Elemente können fast überall als Orientierung in Fluren bzw. Innenwegen genutzt werden.
- Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell, und blendfrei ausgeleuchtet.



- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet. Die Beschilderung ist nicht taktil erfassbar.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch bestätigt. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Bedienelemente sind taktil erfassbar.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Die Ziele der Wege befinden sich meist in Sichtweite.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.