

Bericht für den Gast



Ausstellungsbereich im EG

me Collectors Room (Stiftung Olbricht)

Anschrift

me Collectors Room

Auguststraße 68

10117 Berlin

Kontaktdaten

Tel.: 030 – 86 00 85 10

E-Mail: info@me-berlin.com

Web: www.me-berlin.com



Prüfergebnis

Der **me Collectors Room** wurde am 18. Februar 2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **März 2016 bis Februar 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft –barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Kasse	✓	-	✓	-	Tresenhöhe: 111 cm.
Ausstellungsräume im EG	✓	✓	✓	✓	
Zuwegung zum OG (Treppen/Aufzug)	✓	✓	-	-	Schmalster Durchgang bei Nutzung des Aufzugs: 85 cm.
Ausstellungsräume im OG	✓	✓	-	-	Breite des Ausstellungsflurs 125 cm.
Café, EG	✓	-	-	-	Cafétresen: 98 cm; Bewegungsfläche vor dem Tresen 150 cm x 115 cm
Shop, EG	✓	-	-	-	Kassentresenhöhe: 111 cm; schmalste Durchgangsbreite: 80 cm.
Lounge/Galerie, OG	✓	✓	-	-	Bei Nutzung des Aufzugs: Bewegungsfläche an der Tür zur Lounge/Galerie 135 cm x 200 cm.







 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
WC für Menschen mit Behinderung, EG	✓	✓	-	-	u.a. WC einseitig anfahrbar.

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist kein betriebseigener Parkplatz vorhanden.
- Der Zugang zum Gebäude ist stufenlos. Alle durch den Gast nutzbaren Räume sind stufenlos bzw. per Aufzug erreichbar.
- Am Eingang ist eine Steigung von 4 % über 40 cm vorhanden.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit (Ausnahmen: 80 cm im Shopbereich, 85 cm beim Ausstieg am Aufzug).
- Bewegungsflächen betragen mindestens 150 cm x 150 cm (Ausnahme: Zwischentür zur Galerie, OG).
- Der Kassen- und Informationstresen ist 111 cm hoch.
- Bei der Ausstellung im EG sind die Exponate im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Exponate im OG sind nur teilweise im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Der Ausstellungsbereich im OG ist über Treppen (einseitiger Handlauf) oder per Aufzug zugänglich. Der Aufzug ist nur in Begleitung einer Servicekraft nutzbar. Die Kabine ist 109 cm x 216 cm groß.
- Von der Ausstellung im OG führt eine Tür zur Lounge. An dieser beträgt die Bewegungsfläche 135 cm x 200 cm. Besucher, die "nur" die Ausstellung besuchen, können auch über den Aufzug bzw. die Treppe innerhalb der Ausstellung wieder in das EG gelangen. Für Rollstuhlfahrer ist diese Tür somit innerhalb des Ausstellungsbereiches nicht zwingend zu nutzen, sondern nur im Rahmen einer Teilnahme an einem Workshop o.ä. in der Lounge/Galerie.
- Gästeführungen und Workshops sind nach Absprache möglich.
- Im Café im EG sind unterfahrbare Tische vorhanden. Der Tresen ist nicht abgesenkt.

WC für Menschen mit Behinderung

- Das WC ist rechtsseitig anfahrbar.
- Haltegriffe sind beidseitig vorhanden, rechtsseitig hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Wickeltisch vorhanden.
- Es gibt einen Alarmauslöser (Schnur).



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Gästeführungen und Workshops sind nach Absprache möglich.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Räume und Servicebereiche sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Das OG ist über Treppen zugänglich.
- Es stehen schriftliche Informationen zur Ausstellung (Exponatsliste) zur Verfügung.
- Im Café gibt es Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.
- Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Gästeführungen und Workshops sind nach Absprache möglich.
- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Services: Audioguide, App
- Räume und Servicebereiche sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- In der Ausstellung sind zum Teil Hindernisse durch in den Weg bzw. Raum ragende Gegenstände vorhanden.



- Die Exponate im EG sind gut ausgeleuchtet und kontrastieren visuell mit der Umgebung. Dies ist im OG teilweise eingeschränkt.
- Es stehen schriftliche Informationen zu den Exponaten (Exponatsliste) zur Verfügung. Die Schrift ist sehr klein.
- Weg- und Wandbeschilderungen sind in einer gut lesbaren, kontrastreichen Schrift vorhanden.
- Es ist kein Leitsystem mit visuellen oder taktilen Bodenindikatoren vorhanden.
- OG (Ausstellung, Lounge/Galerie) und UG (Herren-WC, Schließfächer) sind über Treppen zugänglich. Diese sind nicht visuell oder taktil kontrastreich gestaltet. Ein Handlauf ist einseitig vorhanden und wird an Anfang und Ende der Treppe waagrecht weitergeführt.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.
- Das Café befindet sich im Eingangsbereich. Speisen sind sichtbar präsentiert.
- Die Ausstellung befindet sich im EG und OG. Im OG ist ebenfalls eine Lounge/Galerie, die für Workshops genutzt wird.
- Die Exponate sind sichtbar präsentiert.
- Gästeführungen und Workshops sind nach Absprache möglich.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache oder bildhafter Darstellung bzw. Piktogrammen vorhanden.